



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia
Gerência de Assistência Técnica

DESPACHO Nº 65/2023

Com o devido conhecimento do Despacho ([2787363](#)) SEMAD/GERPRE, o qual após habilitação da empresa PEDRO AUGUSTO CARDOSO FREITAS para o item 09 a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA manifestou intenção de recursos e dentro do prazo das exigências editalícias apresentou peça recursal ([2780332](#)). A empresa PEDRO AUGUSTO CARDOSO FREITAS apresentou sua contrarrazão ([2787343](#)) dentro do prazo exigido no edital.

Essa gerência vem em suas atribuições legais apresentar contra argumentação ao recurso da empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, que alegou que o modelo RAGTECH NOBREAK INFINIUM DIGITAL 3200VA, ofertado pelo licitante PEDRO AUGUSTO CARDOSO FREITAS, para o Item 09, não atende quanto ao seguinte ponto do Termo de Referência, sendo de qualidade inferior ao exigido em Edital: **“Baterias internas: 2 baterias de 9Ah/12VCC Botão de acionamento liga/desliga temporizado (evitando acionamento/desligamento acidental)”**.

No entanto ao consultar o no site oficial do fabricante :<https://ragtech.com.br/produtos/infinium-digital-220va-3200va/> onde se encontra o manual oficial: <https://ragtech.com.br/laminas/LAMINA%20NEW%20IFD.pdf> , é visto que na **página 04**, em **características gerais**, na penúltima linha do **Recursos**, é descrito: **"chave liga/desliga embutida"**. No mesmo manual **na página 03**, em Recurso do Modelo na terceira Linha: Bateria interna, **é notado que todos os modelos possuem duas ou mais baterias de 9AH/12VCC**.

Dessa forma mantemos o parecer técnico ([2476386](#)) emitido por essa gerência, haja em vista que a argumentação imposta pela empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA sobre o item 09 é quebrada pelo manual da fabricante do RAGTECH NOBREAK INFINIUM DIGITAL 3200VA

Ficamos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente SICTEC/GEASTEC,

Goiânia, 30 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Davi Fernandes Cunha de Paula, Gerente de Assistência Técnica**, em 06/11/2023, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **2809172** e o código CRC **0434B416**.

Avenida do Cerrado, 999, APM-09, Bloco B -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.2.000000158-7

SEI Nº 2809172v1

Criado por [m1546988](#), versão 12 por [m1546988](#) em 06/11/2023 09:34:59.