

Zimbra

c0001434@goiania.go.gov.br

ESCLARECIMENTO - ITEM 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO - PORTAL COMPRAS GOV- PREGÃO Nº 90037/2025 - UASG 926995 - DATA 30/9/2025**De :** Jose Eduardo da Silva de Oliveira <licitacoes@ragtech.com.br>

ter., 23 de set. de 2025 12:54

Assunto : ESCLARECIMENTO - ITEM 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO - PORTAL COMPRAS GOV- PREGÃO Nº 90037/2025 - UASG 926995 - DATA 30/9/2025**Para :** licitasms@goiania.go.gov.br**Cc :** Hugo Leite - Licitações Ragtech - 📧 <licitacoes2@ragtech.com.br>, Haroldo Braga <haroldo.braga@ragtech.com.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)**Questionamento:**

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe e conforme Edital: "*Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou esclarecer ..*"

Conforme instruções editalícias enviamos o questionamento abaixo:

1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de **senoidal pura** ?

Agradeço antecipadamente.

Solicito encarecidamente confirmação de recebimento.

--

Atenciosamente,

EDUARDO SILVA**LICITAÇÕES**

Fone. 11 2147.3072

PABX. 11 2147-3000

ragtech.com.br☐ ☐ ☐ ☐